

Date de transmission de l'acte: 29/11/2024

Date de reception de l'AR: 29/11/2024

066-246600415-AU_080_2024-AU
A G E D I



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture de gazole vrac

Communauté de communes Roussillon Conflent

1 RUE Michel Blanc

66130 Ille sur Têt

Date de transmission de l'acte: 29/11/2024

Date de reception de l'AR: 29/11/2024

066-246600415-AU_080_2024-AU

Article 2.2. - Description des fournitures

Gazole vrac aux normes européennes avec mise à disposition gratuite d'une cuve de 4 000 litres toute équipée.

Article 2.3. - Délai et conditions de livraison

Le fournisseur s'engage à livrer le gazole, au lieu de stockage de la cuve (Centre Technique Communautaire à Ille sur Têt, route de Prades), dans un délai maximum de 48 heures à compter de la demande par téléphone, fax ou courriel, des personnes habilitées par la collectivité. Livraison sans frais par camion citerne. Minimum de livraison : 1 000 litres, maximum de livraison : environ 4 000 litres.

Article 2.4. - Pénalités

Par dérogation à l'article 14 du CCAG -FCS, si le délai contractuel de livraison est dépassé par le fait du fournisseur, celui-ci encourt une pénalité de 40 € par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure préalable, sauf retard dûment accepté par la Collectivité en raison de motifs particuliers.

Article 2.7 - Prestation Supplémentaire Eventuelle n° 1 (PSE)

Fourniture et installation d'un distributeur de carburant avec automate comprenant :

- Pompe à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- Identification par transpondeur ou code chauffeur et véhicule
- Interface USB pour la consultation des données
- Tuyau de soutirage DN19 - 4 mètres avec pistolet automatique, y/c articulation tournante et support de tuyau
- Conduite d'aspiration min. DN1
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Logiciel informatique
- 10 badges + clé pour encoder les badges
- Support + 2 filtres séparateurs de 70L
- Formation à l'utilisation du matériel et du logiciel
- Documentation technique en Français

Il est demandé au candidat de chiffrer obligatoirement cette PSE, un devis descriptif du matériel proposé sera fourni en annexe et joint à l'offre. Le fournisseur s'engage à

Date de transmission de l'acte: 29/11/2024

Date de reception de l'AR: 29/11/2024

066-246600415-AU_080_2024-AU

remplacer gratuitement toutes pièces défectueuses sur simple appel de la collectivité et assurer la maintenance et le bon fonctionnement de l'automate et du logiciel associé.

Article 2.8. - Cuve de stockage

Le fournisseur devra fournir obligatoirement et gratuitement une cuve de 4 000 litres avec pompe électrique raccordable sur secteur 220 V, volucompteur et pistolet de puisage, munie d'une cuve de rétention, le tout aux normes de sécurité CE ou équivalentes. Le fournisseur s'engage à entretenir, à nettoyer et à remplacer gratuitement toutes pièces défectueuses sur simple appel de la collectivité.